

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

656006, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2и, тел. 54-07-25, E-mail mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел государственного пожарного надзора №4

(наименование органа государственного пожарного надзора)

658200 г.Рубцовск, ул.Комсомольская 185, тел.4-13-40, 4-13-50, E-mail
<rubgpse@akcuks.sibrc.mchs.ru>

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 42/1/19

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей

«Детская музыкальная школа № 1»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

ТО НД №4 по г. Рубцовску и районам по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 42 от 27.01.2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности» в период с 13ч. 00 мин. 10.02.2014г., по 14 ч. 00 мин. 10.02.2014г.

проведена проверка: Старшим инспектором ТО НД № 4 старшим лейтенантом внутренней службы Фатьяновым Евгением Викторовичем по адресу: г. Рубцовск, пер. Дзержинского, 15 в помещении МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1» совместно с директором Гетманской Еленой Вячеславовной.

(должность, звание, ФИ.О. государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, ФИ.О. лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Препи- сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение
1	2	3	4	5
1.	В здании МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1» тамбур центрального входа выполнен из горючего материала.	СНИП 21-01-97* п.6.25*В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.	20.08.14г	

2.	В здании МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1» в тамбуре центрального входа на дверях и фрамуг установлены обычные стёкла.	ППР РФ п.36(е). При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.	20.08.14	
3.	В здании МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1» на путях эвакуации двери открываются не по направлению выхода из здания.	ППР РФ п. 34. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.	20.08.14	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ТО НД № 4 Фатьянов Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

10 февраля 20 14г

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

директор
(должность)

Е.В. Гетманской
(фамилия, инициалы)

10 февраля 20 14 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219